



INSTÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kontrollplan för serviceinkoppling till Samfällighetens VA-nät på södra Instön.
Kontrollplanen **skall fyllas i** och lämnas underskriven till föreningen när inkoppling sker.

Följande kontroller är utförda:

1. Material vattenslang:..... Dim:.....
Material avlopp:..... Dim:.....
2. Schaktdjup på grundaste stället :..... Meter. (Rörets underkant-markytan)
3. Kontroll av anslutning till servicen :..... Sign. Enl. Mark-AMA
4. Kontroll av avloppsledningens lutning :.....Sign. Enl. Mark-AMA
5. Kontroll av kringfyllning och packning :.....Sign. Enl.Mark-AMA
6. Vattenmätare RSK 518 15 99 (AJ7050-20) med vattenmätarekonsol och fjäderbelastad backventil RSK 520 79 09 (levereras av samfälligheten), är monterad på inkommande ledning, (frostfritt) och **lätt** att avläsa :.....Sign.
7. Kontroll att eget vatten ej är hopkopplat med föreningens vatten. Förbjudet att ha **någon** inkoppling, skall vara luftgap mellan systemen.....Sign.
8. Kontroll att **inget** dagvatten är anslutet till avloppssystemet (stuprör, brunn i mark osv).....Sign.
9. Vattenmätarställning vid inkoppling av vatten :.....M3 (kbm)
Vattenmätarenummer:
10. Jag har tagit del av ”Regler för anslutning till Samfällighetsföreningens VA- system”.

Datum..... Fastighetsbeteckning :.....

.....
Underskrift av lagfaren ägare

.....
Namnförtydligande

.....
Entreprenör/Montör

.....
underskrift (ej obligatoriskt)

.....
Firma